

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Fernwärmeversorgung Sömmerda** 

Betreiber

**Sömmerdaer Energieversorgung GmbH** 



Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem  
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f <sub>p</sub> ]	0,3
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f <sub>p</sub> ]	0
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f <sub>CO2eq</sub> ]	0 g <sub>CO2</sub> /kWh

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 28.11.2025.

ausgestellt am: 18.12.2023

**von Stefan Zickgraf**

erstellt über [www.district-energy-systems.info](http://www.district-energy-systems.info)

Bescheinigungsnummer:

DETH0026\_FW309-1u7\_18122023 

